

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.ru, e-mail: nsopb@nsopb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.154.Н.00517

(номер сертификата соответствия)

35240

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОТОРЖСКИЙ ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ" (АО "НОВОТОРЖСКИЙ ЛПК»), ОГРН: 1246900009245, ИНН 6900013476. Юридический адрес: 172011, РОССИЯ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ТОРЖОК, Г.ТОРЖОК, УЛ. СТАРИЦКАЯ, ДОМ 96А. Фактический адрес: 172011, РОССИЯ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ТОРЖОК, Г.ТОРЖОК, УЛ. СТАРИЦКАЯ, ДОМ 96А.

Телефон: +7 (920) 152-00-13; e-mail: MLTinfo@mltvl.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ФИЛИАЛ – АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НОВОТОРЖСКИЙ ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ" В ТОРЖОКСКОМ РАЙОНЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ – ЗАВОД «АРБОР». Адрес филиала (места осуществления деятельности по изготовлению продукции): 172011, РОССИЯ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р.-Н ТОРЖОКСКИЙ, С.П. БОРИСЦЕВСКОЕ, Д. СЕМЁНОВСКОЕ, ЗД. 62-В.

Телефон: +7 (920) 152-00-13; e-mail: MLTinfo@mltvl.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Системы НСОПБ Общества с ограниченной ответственностью «Национальная Лаборатория». Адрес: 108814, г. Москва, п. Сосенское, Калужское шоссе, 24-й км, домовладение 1, строение 1; офис 615, ОГРН: 1167746137118. Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.154 от 14.06.2018.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Плиты древесные с ориентированной стружкой типов ОСП-1, ОСП-2, ОСП-3, ОСП-4 (OSB) толщиной не менее 6 мм, длиной и шириной не менее 1200 мм, выпускаемые по ГОСТ 32567-2013. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94 (п.7, Метод II);
ГОСТ 30402-96;
ГОСТ 12.1.044-89 (п.п. 4.18; 4.20);
(См. приложение - бланк № 010210)

код ОКПД2
16.21.13.000
код ТН ВЭД

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № Д24-12-17/1 от 17.12.2024 г. Испытательная Лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Лаборатория Стандартов», № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.353 от 18.08.2022.
Схема сертификации 5с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫ Е ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ГОСТ 32567-2013 «Плиты с ориентированной стружкой. Технические условия», сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта ISO 9001:2015 № 23.0661.026 от 30.06.2023 г., выдан ОССМ АС «Русский Регистр», номер записи в PAJL: РОСС.RU.0001.21ГА45 от 29.09.2015.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 17.12.2024 по 16.12.2027

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Елистратова А. В.

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Винник Р. В.

* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду в Федеральном реестре СМИ

«Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsofb.ru





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.154.Н.00517
(номер сертификата соответствия)

010210
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для подтверждения соответствия продукции

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94 (п. 7, Метод II)	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести - сильногорючие (Г4)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости - легковоспламеняемые (В3)
ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18)	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразования - с высокой дымообразующей способностью (Д3)
ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20)	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности - высокоопасные (Т3)



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Елистратова А. В.

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Винник Р. В.