

СОГЛАСОВАНО

Технический директор органа инспекции  
ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»  
Р.А. Пустовалов

31.05.2021

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции – Заместитель  
директора ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»  
Е.А. Лонкина



Экспертное заключение

№ 002504

от 31.05.2021

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:  
**Декоративное покрытие для облицовки фасадов зданий и интерьеров «АМК  
декоративные покрытия®».**

**1. Наименование нормативно-технической, проектной документации:** Комплект документов на продукцию Декоративное покрытие для облицовки фасадов зданий и интерьеров «АМК декоративные покрытия®».

**2. Заявитель:** ООО «АМК ДОН» 344013, Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Улица Кумженская, ДОМ 62А, ЛИТЕР/ЭТАЖ Д/1, КОМНАТА 2, ИНН: 6162084982, ОГРН: 1206100037087.

**Производитель:** ООО «АМК ДОН» 344013, Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Улица Кумженская, ДОМ 62А, ЛИТЕР/ЭТАЖ Д/1, КОМНАТА 2.

**3. Основание для проведения экспертизы:** заявление доверенного лица ООО «ИНБРОКСЕРВИС» ИНН 9717015568, ОГРН 1167746147293 зарегистрировано 10.02.2016 в регионе Москва по адресу: 129164, г. Москва, улица Ярославская, дом 8 КОРПУС 7, ОФИС 211 № 002518/ОИ от 28.05.2021г.

**4. Представленные на экспертизу (проектные) материалы:**

- ТУ 23.70.12-001-46350426-2021;
- Сведения о составе продукции, производимой компанией производителем;
- Протокол № 05/19-57П/КМ-21 от 28 мая 2021 года, выданный: испытательный лабораторный центр ФГБУ «Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23;
- Макет этикетки.

**5. Экспертиза проведена на соответствие:**

– Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 Глава II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели»; Раздел 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

**6. В ходе экспертизы установлено:**

Область применения: для облицовки различных поверхностей из гипсокартона, штукатурки, газо- и пенобетона, пенопласта, пеноплекса, ЦСП, ОСП(OSB), жестких минераловатных плит. Может быть использована для защитно-декоративной отделки наружных и внутренних поверхностей жилых, общественных, промышленных зданий и сооружений.

Продукция производится по: ТУ 23.70.12-001-46350426-2021.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие требованиям Глава II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели»; Раздел 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах исходных веществ в технической документации и результатов лабораторных исследований.

Представлены сведения о составе продукции, производимой компанией Производителем

Для санитарно-эпидемиологической оценки продукции, проведены лабораторные исследования образцов продукции на санитарно-химические и токсикологические показатели.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями.

Протокол № 05/19-57П/КМ-21 от 28 мая 2021 года, выданный: испытательный лабораторный центр ФГБУ «Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23:

| Контролируемые показатели                                                                                | Единицы измерения | НТД на методы исследования | Величина допустимого уровня | Результат испытания |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Образец 1: Декоративное покрытие для облицовки фасадов зданий и интерьеров «АМК декоративные покрытия®». |                   |                            |                             |                     |
| Органолептические показатели                                                                             |                   |                            |                             |                     |
| Запах, не более                                                                                          | Балл              | МУ 2.1.2.1829-04           | 2                           | 1                   |
| Токсикологические показатели                                                                             |                   |                            |                             |                     |
| Воздушная среда, насыщенность 1,0 м <sup>2</sup> образца на 1м <sup>3</sup> климатической камеры         |                   |                            |                             |                     |
| Время экспозиции — 48 час. Температура — 23±2°С                                                          |                   |                            |                             |                     |
| Относительная влажность 45%                                                                              |                   |                            |                             |                     |
| Индекс токсичности                                                                                       | %                 | МУ 1.1037-95               | 70-120                      | 86                  |
| Санитарно-химические показатели*                                                                         |                   |                            |                             |                     |
| Воздушная среда, насыщенность 1,0 м <sup>2</sup> образца на 1м <sup>3</sup> климатической камеры         |                   |                            |                             |                     |
| Время экспозиции — 48 час. Температура — 23±2°С                                                          |                   |                            |                             |                     |
| Относительная влажность 45%                                                                              |                   |                            |                             |                     |
| Формальдегид                                                                                             | мг/м <sup>3</sup> | МУК 4.1.1053-01            | Не более 0,01               | Менее 0,001         |
| Фенол                                                                                                    | мг/м <sup>3</sup> | МУК 4.1.617-96             | Не более 0,003              | Менее 0,001         |
| Ангидрид фосфорный                                                                                       | мг/м <sup>3</sup> | МУК 4.1.1053-01            | Не более 0,05               | Менее 0,01          |
| Диоксид серы                                                                                             | мг/м <sup>3</sup> | МУК 4.1.1053-01            | Не более 0,05               | Менее 0,01          |

| Физико-гигиенические показатели                           |      |                  |               |           |
|-----------------------------------------------------------|------|------------------|---------------|-----------|
| Напряженность электростатического поля на поверхности ПСМ | кВ/м | МУ 2.1.2.1829-04 | Не более 15,0 | Менее 3,0 |

Образец 2: Декоративное покрытие для облицовки фасадов зданий и интерьеров «АМК декоративные покрытия®».

| Определяемые показатели                                                                   | Допустимый уровень | Результат испытаний | НД на метод испытаний                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Радиологические показатели                                                                |                    |                     |                                       |
| Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K), Бк/кг | Не более 370       | 68±23               | МВИ №40090.3Н700,<br>МВИ №40090.4Г006 |

Показатели качества изделий, являются типовыми, и отвечают требованиям Глава II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели»; Раздел 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Представлены образцы этикеток с указанием следующих данных:

- наименование продукции;
- правила применения;
- меры предосторожности;
- состав;
- условия хранения и использования;
- объем;
- наименование производителя и юридический адрес;
- наименование импортера и юридический адрес.

**Заключение:** согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, результатам лабораторных исследований, продукция: Декоративное покрытие для облицовки фасадов зданий и интерьеров «АМК декоративные покрытия®», производитель: ООО «АМК ДОН» 344013, Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Улица Кумженская, ДОМ 62А, ЛИТЕР/ЭТАЖ Д/1. КОМНАТА 2, соответствует нормативам и требованиям Глава II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели»; Раздел 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Санитарный врач по общей гигиене

Титовская Н.Е.