

Исх. №033 от 19.08.2022 г.

Директору
ООО «АМК ДОН»
Черному Г.В.

Уважаемый Геннадий Владиславович!

ООО «СертПромТест» в рамках договора №345264-NAVO от 10 августа 2022г. (далее – Договор) на консультационные услуги: «письмо о возможности применения продукции с точки зрения пожарной безопасности на декоративное покрытие» сообщаем следующее:

Продукция (строительный материал): «Покрытие декоративное т.з. «АМК», с маркировкой «АМК ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ®» на основе акриловой дисперсии, мраморной крошки и неорганических пигментов, нанесенное на стеклосетку, в виде листов и элементов различной геометрической формы, толщиной от 1 до 2 мм, плотностью от 1,5 до 2,0 кг/м², выпускаемое по ТУ 23.70.12-001-46350426-2021 «ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ И ИНТЕРЬЕРОВ «АМК ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ®». Технические условия». Серийный выпуск».

Назначение продукции (строительного) материала: Материал для отделки стен.

Класс пожарной опасности строительного материала: КМ1.

Свойства пожарной опасности строительного материала:

Горючесть – Г1 (слабогорючий);

Воспламеняемость – В1 (трудновоспламеняемый);

Дымообразующая способность – Д1 (с малой дымообразующей способностью);

Токсичность – Т1 (малоопасные по токсичности продуктов горения);

Область применения (допустимая):

1) отделка внешних поверхностей наружных стен зданий и сооружений (ч. 11 ст. 87 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

2) применение в качестве декоративно-отделочного, облицовочного материала на путях эвакуации для стен (ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»):

а) в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах: зданий и сооружений не более 17 этажей или не более 50 метров классов функциональной пожарной опасности - Ф1.2; Ф1.3; Ф2.3; Ф2.4; Ф3.1; Ф3.2; Ф3.6; Ф4.2; Ф4.3; Ф4.4; Ф5.1; Ф5.2; Ф5.3, а именно:

гостиниц, общежитий (за исключением общежитий квартирного типа), спальных корпусов санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов) (Ф1.2);

многоквартирных жилых домов, в том числе общежитий квартирного типа (Ф1.3);

зданий (учреждений) на открытом воздухе театров, кинотеатров, концертных залов, клубов, цирков, спортивных сооружений с трибунами, библиотек и другие учреждений с расчетным числом посадочных мест для посетителей (Ф2.3);

зданий (учреждений) на открытом воздухе музеев, выставок, танцевальных залов и других подобных учреждений (Ф2.4);

зданий организаций торговли (Ф3.1);

зданий организаций общественного питания (Ф3.2);

физкультурно-оздоровительных комплексов и спортивно-тренировочных учреждений с помещениями без трибун для зрителей, бытовых помещений, бань (Ф3.6);

зданий образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования (Ф4.2);

зданий органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов (Ф4.3);

зданий пожарных депо (Ф4.4);

зданий производственного или складского назначения, в том числе:

производственных зданий, сооружений, производственных и лабораторных помещений, мастерских, крематориев (Ф5.1);

складских зданий, сооружений, стоянок для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилищ, архивов, складских помещений (Ф5.2);

зданий сельскохозяйственного назначения (Ф5.3).

б) в общих коридорах, холлах, фойе: зданий и сооружений классов (подклассов) функциональной пожарной опасности - Ф1.1; Ф1.2; Ф1.3; Ф2.1; Ф2.2; Ф2.3; Ф2.4; Ф3.1; Ф3.2; Ф3.3; Ф3.4; Ф3.5; Ф3.6; Ф3.7; Ф4.1; Ф4.2; Ф4.3; Ф4.4; Ф5.1; Ф5.2; Ф5.3, а именно:

зданий дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирных), спальных корпусов образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций, зданий медицинских организаций, предназначенных для оказания медицинской помощи в стационарных условиях (круглосуточно) (Ф1.1);

гостиниц, общежитий (за исключением общежитий квартирного типа), спальных корпусов санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов (Ф1.2);

многоквартирных жилых домов, в том числе общежитий квартирного типа (Ф1.3);

театров, кинотеатров, концертных залов, клубов, цирков, спортивных сооружений с трибунами, библиотек и других учреждений с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях (Ф2.1);

музеев, выставок, танцевальных залов и других подобные учреждений в закрытых помещениях (Ф2.2);

зданий (учреждений) на открытом воздухе театров, кинотеатров, концертных залов, клубов, цирков, спортивных сооружений с трибунами, библиотек и другие учреждений с расчетным числом посадочных мест для посетителей (Ф2.3);

зданий (учреждений) на открытом воздухе музеев, выставок, танцевальных залов и других подобных учреждений (Ф2.4);

зданий организаций торговли (Ф3.1);

зданий организаций общественного питания (Ф3.2);

вокзалов (Ф3.3);

зданий медицинских организаций, предназначенных для осуществления медицинской деятельности, за исключением зданий дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больниц, спальных корпусов образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций, зданий медицинских организаций, предназначенных для оказания медицинской помощи в стационарных условиях (круглосуточно) (Ф3.4);

помещений для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей (Ф3.5);

физкультурно-оздоровительных комплексов и спортивно-тренировочных учреждений с помещениями без трибун для зрителей, бытовых помещений, бань (Ф3.6);

объектов религиозного назначения (Ф3.7);

зданий общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций (Ф4.1);

зданий образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования (Ф4.2);

зданий органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов (Ф4.3);

зданий пожарных депо (Ф4.4);

производственных зданий, сооружений, производственных и лабораторных помещений, мастерских, крематориев (Ф5.1);

складских зданий, сооружений, стоянок для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилищ, архивов, складских помещений (Ф5.2);

зданий сельскохозяйственного назначения (Ф5.3).

3) применение в качестве декоративно-отделочного, облицовочного материала в зальных помещениях для стен (ст. 134, табл. 29 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»):

а) зальных помещений, вместимостью не более 800 человек зданий и сооружений классов (подклассов) функциональной пожарной опасности - Ф1.2; Ф2.3; Ф2.4; Ф3.1; Ф3.2; Ф3.6; Ф4.2; Ф4.3; Ф4.4; Ф5.1, а именно:

гостиниц, общежитий (за исключением общежитий квартирного типа), спальных корпусов санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов (Ф1.2);

зданий (учреждений) на открытом воздухе театров, кинотеатров, концертных залов, клубов, цирков, спортивных сооружений с трибунами, библиотек и другие учреждений с расчетным числом посадочных мест для посетителей (Ф2.3);

зданий (учреждений) на открытом воздухе музеев, выставок, танцевальных залов и других подобных учреждений (Ф2.4);

зданий организаций торговли (Ф3.1);

зданий организаций общественного питания (Ф3.2);

физкультурно-оздоровительных комплексов и спортивно-тренировочных учреждений с помещениями без трибун для зрителей, бытовых помещений, бань (Ф3.6);

зданий образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования (Ф4.2);

зданий органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов (Ф4.3);

зданий пожарных депо (Ф4.4);

производственных зданий, сооружений, производственных и лабораторных помещений, мастерских, крематориев (Ф5.1);

б) зальных помещений, вместимостью не более 300 человек зданий и сооружений классов (подклассов) функциональной пожарной опасности - Ф1.1; Ф2.1; Ф2.2; Ф3.3; Ф3.4; Ф3.5; Ф4.1, а именно:

зданий дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирных), спальных корпусов образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций, зданий медицинских организаций, предназначенных для оказания медицинской помощи в стационарных условиях (круглосуточно) (Ф1.1);

театров, кинотеатров, концертных залов, клубов, цирков, спортивных сооружений с трибунами, библиотек и других учреждений с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях (Ф2.1);

музеев, выставок, танцевальных залов и других подобные учреждений в закрытых помещениях (Ф2.2);

вокзалов (Ф3.3);

зданий медицинских организаций, предназначенных для осуществления медицинской деятельности, за исключением зданий дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больниц, спальных корпусов образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций,

зданий медицинских организаций, предназначенных для оказания медицинской помощи в стационарных условиях (круглосуточно) (Ф3.4);

помещений для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей (Ф3.5);

объектов религиозного назначения (Ф3.7);

зданий общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций (Ф4.1);

4) применение в качестве декоративно-отделочного материала для стен (ст. 134 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»):

в спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 (зданий дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирных), спальных корпусов образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций, зданий медицинских организаций, предназначенных для оказания медицинской помощи в стационарных условиях (круглосуточно);

залов детских дошкольных образовательных организаций, предусмотренных для проведения музыкальных и физкультурных занятий;

в операционных и реанимационных помещениях;

в жилых помещениях зданий класса Ф1.2 класса функциональной пожарной опасности (гостиниц, общежитий (за исключением общежитий квартирного типа), спальных корпусов санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов);

в гардеробных помещениях зданий класса функциональной пожарной опасности Ф2.1 (театров, кинотеатров, концертных залов, клубов, цирков, спортивных сооружений с трибунами, библиотек и других учреждений с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях);

в читальных залах;

в книгохранилищах и архивах, в том числе помещениях, в которых содержатся служебные каталоги и описи;

в демонстрационных залах помещений зданий класса функциональной пожарной опасности Ф2.2 (музеев, выставок, танцевальных залов и других подобные учреждений в закрытых помещениях);

в торговых залах зданий класса функциональной пожарной опасности Ф3.1 (зданий организаций торговли).

Основание, подтверждающее область применения (допустимую): ст. 13, ст. 32, ст. 87, ст. 134, табл. 3, табл. 27, табл. 28, табл. 29 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Сертификат соответствия № RU C-RU.ПБ68.В.00997/22 (срок действия с 15.06.2022 по 14.06.2027).

Генеральный директор
ООО «СертПромТест»



И.Р. Фролов