

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.01503/25



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРОНЕЖСКИЙ КОМБИНАТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ" (ООО "ВКТМ"). Место нахождения: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н НОВОУСМАНСКИЙ, С.П. НИКОЛЬСКОЕ. Адрес юридического лица: 396333, РОССИЯ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н НОВОУСМАНСКИЙ, С.П. НИКОЛЬСКОЕ, ТЕР. ОЭЗ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННОГО ТИПА ЦЕНТР, УЛ 10-Я ПАРКОВАЯ, ЗД. 1, ОФИС 1. Адрес места осуществления деятельности: 396333, РОССИЯ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, м. р-н Новоусманский, с. п. Никольское, тер. ОЭЗ производственно-промышленного типа Центр, улица 10-я Парковая, здание 1. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1213600027959. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3665817373. Телефон (473)210-61-32, адрес электронной почты info@izolife-vktn.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРОНЕЖСКИЙ КОМБИНАТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ" (ООО "ВКТМ"). Место нахождения: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н НОВОУСМАНСКИЙ, С.П. НИКОЛЬСКОЕ. Адрес юридического лица: 396333, РОССИЯ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н НОВОУСМАНСКИЙ, С.П. НИКОЛЬСКОЕ, ТЕР. ОЭЗ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННОГО ТИПА ЦЕНТР, УЛ 10-Я ПАРКОВАЯ, ЗД. 1, ОФИС 1. Адрес места осуществления деятельности: 396333, РОССИЯ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, м. р-н Новоусманский, с. п. Никольское, тер. ОЭЗ производственно-промышленного типа Центр, улица 10-я Парковая, здание 1. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1213600027959. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3665817373.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: Г.Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, Г.Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО вн. тер. г., УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 1, СТР. 10. Адрес места осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г Москва, ул Перовская, дом 1 строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефоны: +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

ИЗДЕЛИЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (без облицовки, плотность изделий 25-200 кг/м³, содержание органических веществ не более 4,5 % по массе) марок: IZOLIFE КРОВЛЯ Н 40 ОПТИМА; IZOLIFE КРОВЛЯ Н 40; IZOLIFE КРОВЛЯ Н 40 ПРОФ; IZOLIFE КРОВЛЯ Н 45; IZOLIFE КРОВЛЯ Н 50; IZOLIFE КРОВЛЯ В 60; IZOLIFE КРОВЛЯ В 75; IZOLIFE КРОВЛЯ В 80; IZOLIFE КРОВЛЯ В 90; IZOLIFE LIGHT; IZOLIFE Л 35 ОПТИМА; IZOLIFE Л 35; IZOLIFE Л 35 ПРОФ; IZOLIFE Л 35 ПРОФ; IZOLIFE Л 35 ОПТИМА; IZOLIFE Л 35 ПРОФ; IZOLIFE Л 35 ПРОФ; IZOPANEL УНИВЕРСАЛ; IZOPANEL; IZOPANEL ЭКСПЕРТ; IZOPANEL СТАНДАРТ; IZOPANEL ОПТИМА; IZOPANEL ПРОФ; IZOPANEL СПЕЦ; IZOPANEL ЭКСТРА; IZOPANEL УЛЬТРА; IZOLIFE ВЕНТ НЛ; IZOLIFE ВЕНТ Н; IZOLIFE ВЕНТ Н ПРОФ; IZOLIFE ВЕНТ СТЕНА; IZOLIFE ВЕНТ; IZOLIFE ВЕНТ ЭКСТРА; IZOLIFE ВЕНТ СТАНДАРТ; IZOLIFE ВЕНТ ОПТИМА (толщ. 30-40 мм); IZOLIFE ВЕНТ ОПТИМА; IZOLIFE ВЕНТ ПРОФ (толщ. 30 мм); IZOLIFE ВЕНТ ПРОФ (толщ. 40 мм); IZOLIFE ВЕНТ ПРОФ; IZOLIFE ФАС КОТТЕДЖ; IZOLIFE ФАС СТАНДАРТ; IZOLIFE ФАС ОПТИМА; IZOLIFE ФАС УНИВЕРСАЛ; IZOLIFE ФАС КЛИНКЕР; IZOLIFE ФАС ПРОФ; IZOLIFE ФАС ПРЕМИУМ; IZOLIFE ОГНЕЗАЩИТА; IZOLIFE АКУСТИК; IZOLIFE АКУСТИК ОПТИМА; IZOLIFE АКУСТИК ПРОФ; IZOLIFE ПЛАВАЮЩИЙ ПОЛ; IZOLIFE ПЛАВАЮЩИЙ ПОЛ ПРОФ, выпускаемые по СТО 57640564-001-2024 «ИЗДЕЛИЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ». Серийный выпуск.

код ОКПД2: 23.99.19.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 6806 10 000 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 12307/РС, № 12308/РС, № 12309/РС, № 12310/РС, № 12311/РС, № 12312/РС, № 12313/РС, № 12314/РС от 12.12.2025 Независимой испытательной лабораторией пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 6295-АОП от 16.12.2025 Органа по сертификации ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Примененная схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.1) - негорючие (НГ).

Гарантийный срок хранения плит – не более 6 месяцев с момента их изготовления при соблюдении требований п.7 СТО 57640564-001-2024: в течение всего срока хранения изделия должны быть защищены от воздействия атмосферных осадков и попадания прямых солнечных лучей; условия хранения изделий, до момента их использования, должны исключать их увлажнение и механические повреждения.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 23.12.2025 по 22.12.2030



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

(подпись)

Савельева Екатерина Константиновна

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Шитиков В.Ю.

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))